

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 10**

ИНН 2325012098 ОГРН 1022303444020
ОКПО 48445941 КПП 232501001
352664, Краснодарский край, Апшеронский район
пос. Ерик, ул. Школьная, д. 18
тел. (86152)2-82-71 факс (86152)2-82-71
E-mail: school10aps@mail.ru
вх. № _____ от _____ 202__ г.
исх. № _____ от _____ 2024 г.

Начальнику ТО Управления
Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в
Северском, Абинском, Крымском,
Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий ключ

Е.А. Вечерний

Информационное письмо.

Уважаемая Юлия Евгеньевна!

В ответ на предписание № 53 от 01 марта 2024 года об устранении выявленных нарушений обязательных требований со сроком исполнения до 15 сентября 2024 года сообщаю, что по предписанию были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п.п.	Нарушения выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений
1	п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 в раковинах расположенных в кабинетах физики, химии, лаборантской кабинета физики, химии отсутствует горячее водоснабжение, имеется только холодная вода(водонагреватель либо не работает, либо отсутствует)	В раковинах расположенных в кабинетах физики, химии, лаборантской кабинета физики, химии обеспечено горячее и холодное водоснабжение, установлены водонагреватели. Акт о приемки №1 от 30.10.2024года прилагается
2	П. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в кабинетах № 18,10,15 часть парт находятся в неудовлетворительном состоянии, покрытия мебели частично с повреждениями, с нарушением целостности кромки, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Мебель (ученические парты) в учебных кабинетах № 18, №10, № 15 с нарушением целостности боковой кромки заменена.
3	П. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 поверхность жарочного шкафа 2-х секционного с дефектами и повреждениями, прогорела, на поверхности имеется сквозное отверстие, что не соответствует требованиям предъявленным к материалам контактирующих с пищевой продукцией, обеспечивающими условия изготовления пищевой продукции	Жарочный шкаф установлен акт о приемки ПРО0000484 от 14.11.2024г. прилагается

Директор МБОУСОШ №10

Г.М. Прилюбченко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652747

Владелец Прилюбченко Галина Михайловна

Действителен с 29.04.2024 по 29.04.2025